



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM XÂY DỰNG VITEC
VITEC CHEMICAL PRODUCTS AND CONSTRUCTION, JSC

VPGD: 18 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Nhà máy sản xuất: Xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Tel/Fax: 0246.259.2595

Email: hoaphamvitec@gmail.com

Website: www.hoaphamxaydung.vn



Bảo vệ hôm nay, bền vững tương lai

CHỨNG CHỈ XUẤT XƯỞNG
(MILL TEST CERTIFICATE)

Mã tài liệu: CCVT-006
Phiên bản: 12.00.01
Trang: 1/1

I. THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Sản phẩm chống thấm dạng lỏng, một thành phần, gốc Polyurethane **VITEC® PU-270 ECO**

Product:

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM XÂY DỰNG VITEC

Manufacturer: VITEC CHEMICAL PRODUCTS AND CONSTRUCTION, JSC

Ngày sản xuất: 01/07/2024

Date of production:

Số lô sản phẩm: 45474

Lot of Product:

Ngày thí nghiệm: 02/07/2024

Test date:

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

STT (No)	Tên chỉ tiêu (Characteristic)	Phương pháp thử (Test methods)	Đơn vị (Units)	Công bố chất lượng (Qty.Publications)	Kết quả (Results)	Kết luận (Conclusion)
1	Thời gian khô bề mặt Surface drying time	TCVN 2096:2015	Giờ	4 ÷ 6	4,0	Đạt/OK
2	Thời gian khô hoàn toàn Final drying time	TCVN 2096:2015	Ngày	5 ÷ 7	6,0	Đạt/OK
3	Cường độ kéo đứt / Tensile strength	ASTM D412	N/mm ²	≥ 1,0	1,2	Đạt/OK
4	Độ giãn dài / Elongation at break	ASTM D412	%	≥ 350	400	Đạt/OK
5	Cường độ bám dính trên bê tông Adhesion strength with concrete	ASTM D4541	N/mm ²	≥ 1,0	1,2	Đạt/OK


Hòa Bình ngày 08 tháng 05 năm 2024

PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Quality Manager

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM XÂY DỰNG VITEC
VITEC CHEMICAL PRODUCTS AND CONSTRUCTION, JSC

Nguyễn Ngọc Quang

Giám đốc Ths. Nguyễn Quang Toàn

**CÔNG TY CP TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG (CSIC)**

CONSULTANCY OF SCIENCE TECHNOLOGY AND INSPECTION CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ (Address): Nhà N3, P3 - Tập thể Đại Học Xây dựng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội;

ĐT/Fax: 04.35765126

Địa chỉ phòng LAS-XD 533 (Address LAS-XD 533): Nhà A1 - Ngõ 102 - Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội;

ĐT: 04.35764754

Số (No): 0402/KQ-23

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM / TEST RESULT
Sản phẩm chống thấm dạng lỏng, một thành phần, gốc PolyurethanePVC số
(Request votes No)
0402/23-CSIC

1. Cơ quan yêu cầu / Client : CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM XÂY DỰNG VITEC
2. Loại mẫu / Kind of sample : VITEC PU-270 ECO; Lô số 45307
3. Ngày lấy mẫu / Date of received : 04/02/2024
4. Ngày thí nghiệm / Tested date : 04/02/2024

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM / TEST REPORT

TT No	Chỉ tiêu thí nghiệm Testing items	Đơn vị Unit	Kết quả Results	Phương pháp thử Test methods
1	Thời gian khô / Drying time - Bề mặt / Surface - Hoàn toàn / Final	Giờ	4,0 168	TCVN 2096:2015
2	Độ giãn dài / Elongation at break	%	400,0	ASTM D412
3	Cường độ kéo đứt / Tensile strength	N/mm ²	1,2	ASTM D412
4	Cường độ bám dính / Adhesion strength	N/mm ²	1,2	ASTM D4541
5	Độ chống thấm nước tại 150 kPa trong 7 ngày Water impermeability of 150 kPa for 7 days	---	Không thấm	BS EN 14891:2017

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2024

Người thí nghiệm
Tested by**Trưởng phòng thí nghiệm**
Laboratory head**Công ty Cổ phần Tư vấn
KHCN và Kiểm định Xây dựng**
Consultancy of science technology
and inspection construction joint
stock company**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

TNV, Vũ Tiến Chung

KS. Nguyễn Xuân Hiền

Chủ đầu tư
Employer**Tư vấn giám sát**
Consultant**Nhà thầu**
Contractor**Ghi chú / Note :**

Không được trích sao một phần kết quả thí nghiệm này nếu không có sự đồng ý của "CSIC". / This test report shall not be reproduced except in full the written approval of "CSIC".